



SIA "Vides audits" laboratorija
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
tālr.: 67556152
www.videsaudits.lv
info@videsaudits.lv



EN ISO/IEC 17025
T-261

22.02.2023

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 699-16.02-23

1. Informācija par pasūtītāju

Pasūtītājs: AIZPUTES NAMI, SIA

Adrese: Atmodas iela 31, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456

Tālrunis: 29609890; 26342320

2. Informācija par paraugiem:

Objekts: Kazdangas pagasta NAI

Paraugu ņēma: SIA "Vides Audits"

Paraugu ņemšanas datums: 16.02.2023, plkst. 13:50

Paraugu ņemšanas metode: LVS ISO 5567-10:2021

3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Nemšanas vieta	Parauga veids	Trauka veids	Daudzums
1	pirms Kazdangas pagasta NAI A400196 ieplūde	notekūdens	plastmasas pudele	1L
2	Pēc Kazdangas pagasta NAI izplūde	notekūdens	plastmasas pudele	1L

Paraugu pieņemšanas datums: 16.02.2023, plkst. 16:30

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 16.02.2023/22.02.2023

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
1. paraugs - pirms Kazdangas pagasta NAI A400196 ieplūde				
Suspendētās vielas	mg/L	85	9	LVS EN 872:2005
Biokīmiskais skābekļa patēriņš, BSP5	mg/L	96.0	8.6	LVS EN ISO 5815-1:2020
Ķīmiskais skābekļa patēriņš, KSP	mg/L	208	21	ISO 15705:2002
Kopējais slāpeklis, Nkop.	mg/L	86.4	4.3	LVS EN ISO 11905-1:1998 LVS EN ISO 13395:1996
Kopējais fosfors, Pkop.	mg/L	8.47	0.51	LVS EN ISO 15681-1:2005
2. paraugs - Pēc Kazdangas pagasta NAI izplūde				
Suspendētās vielas	mg/L	10	1	LVS EN 872:2005
Biokīmiskais skābekļa patēriņš, BSP5	mg/L	7.86	0.55	ISO 5815-2:2003
Ķīmiskais skābekļa patēriņš, KSP	mg/L	47	5	ISO 15705:2002
Nitrātu slāpeklis, N/NO3	mg/L	4.52	0.27	LVS EN ISO 10304-1:2009
Kopējais slāpeklis, Nkop.	mg/L	59.2	3.0	LVS EN ISO 11905-1:1998 LVS EN ISO 13395:1996
Kopējais fosfors, Pkop.	mg/L	4.56	0.27	LVS EN ISO 15681-1:2005

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni.

Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "<".
Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "<", ir vienāds ar MDL.

Laboratorijas vadītājas vietniece: Natalija Gorbunova

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.
Testēšanas pārskats Nr. 699-16.02-23

I-KD-5-20-3-15-03-2007