

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.DC-2023-P-49789.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Aizputes nami SIA, reģistrācijas Nr.: 42103002652, adrese: Atmodas iela 31, Aizpute, LV-3456, e-pasts: info@aizputesnami.lv;aku-info@inbox.lv

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 28384172;26437523, e-pasts: liepaja@bior.lv, 28.07.2023 plkst. 11:00 (pavadraksta Nr: LP-2023-P-49789)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-49789/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

1 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Dzēramais ūdens paraugu maisiņā un pet pudelē

Apjoms: 1,0; 1,5 l;

Parauga īpašnieks:

Aizputes nami SIA (42103002652)

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Maija Petrova tālrunis: 28661957;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS ISO 5667-5:2007; LVS EN ISO 19458:2006

Monitoringa programma Nr. K231205

Parauga ņemšanas vieta: Aizputes veselības un sociālās aprūpes centrs, Atmodas iela 17, Aizpute, virtuvē no krāna

Parauga ņemšanas datums, laiks: 28.07.2023 10:05

Testēšana uzsākta:28.07.2023.Testēšana pabeigta:31.07.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Koliformu un Escherichia coli skaits - <i>Escherichia coli</i> skaits	LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017	0 KVV/100ml (Norma: 0 KVV/100 ml)
- <i>Koliformu</i> skaits		10 KVV/100ml (Norma: 0 KVV/100 ml)
Kopējais mikroorganismu skaits (MAFAM) - <i>Kopējais mikroorganismu skaits 22°C</i>	LVS EN ISO 6222:1999	5,6 x 10 KVV/1ml (Norma: 1000 KVV/1 ml)

Testēšana uzsākta:31.07.2023.Testēšana pabeigta:07.08.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Duļķainība	LVS EN ISO 7027-1:2021	0,14 ± 0,02 NTU (Norma: 3,0 NTU)
Elektrovadītspēja	LVS EN 27888:1993	293 ± 2 µS/cm(20°C);termokompensācijas korekcija;mērīts pie 14,6 °C (Norma: 2500 µS/cm (20 °C))
Garša un smarža	LVS EN 1622:2006, C. daļa *	nav neraksturīgas smaržas un garšas (Norma: pieņemama patērētājiem un bez būtiskām pārmaiņām)
Krāsainība	LVS EN ISO 7887:2012 C metode ~	4 mgPt/L (Norma: pieņemama patērētājiem un bez būtiskām pārmaiņām)
pH	LVS EN ISO 10523:2012	8,3 ± 0,1; 15,1 °C (Norma: 6,5-9,5)

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 08.08.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Kristīna Kokina (Ķīmijas laboratorijas Elementanalīzes grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.