



SIA "Vides audits" laboratorija
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
tālr.: 67556152
www.videsaudits.lv
info@videsaudits.lv



EN ISO/IEC 17025
T-261

28.06.2023

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 2819-07.06-23

1. Informācija par pasūtītāju

Pasūtītājs: AIZPUTES NAMI, SIA

Adrese: Atmodas iela 31, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456

Tālrunis: 28661957

2. Informācija par paraugiem:

Objekts: Kazdangas pagasta Bojas ciema ūdensapgādes sistēma. Monitoringa programma Nr. K231196

Paraugu ņēma: SIA "Vides Audits"

Paraugu ņemšanas datums: 07.06.2023, plkst. 12:43

Paraugu ņemšanas metode: LVS ISO 5667-5:2006 un LVS EN ISO 19458:2006

3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Nemšanas vieta	Parauga veids	Trauka veids	Daudzums
1	Boju gatvē 4-3, Bojas Kazdangas pag., Dienvidkurzemes nov.,- virtuves krāns dzīvojamā mājā	dzeramais ūdens	plastmasas pudele un sterils maisiņš	0,5L+0,4L

Paraugu pieņemšanas datums: 07.06.2023

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 07.06.2023/28.06.2023

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
1. paraugs - Boju gatvē 4-3, Bojas Kazdangas pag., Dienvidkurzemes nov.,- virtuves krāns dzīvojamā mājā				
Vides reakcija, pH 20°C	pH vien.	7.8	0.2	LVS EN ISO 10523:2012
Elektrovadītspēja 20°C	µS/cm	548	22	LVS EN 27888:1993
Krāsainība	mg/LPt	<4	-	LVS EN ISO 7887:2012 metode C
Dulķainība	NTU vien.	11	1	LVS EN ISO 7027-1:2016
Amonija joni, NH ₄	mg/L	0.201	0.014	LVS EN ISO 11732:2005
Mangāns, Mn	mg/L	0.010*	-	Stand.Meth.3111B:2017
Hlorīdjoni, Cl	mg/L	2.91	0.17	LVS EN ISO 10304-1:2009
Sulfātjoni, SO ₄	mg/L	25.0	1.5	LVS EN ISO 10304-1:2009
E-coli	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014
Koliformas	KVV/100mL	16	7	LVS EN ISO 9308-1:2014
Mikroorganismu koloniju skaits 22°C	KVV/mL	nav konstatēts	-	LVS EN ISO 6222:1999 ^s
Dzelzs, kopējā, Fe	mg/L	1.04	0.09	LVS ISO 6332:2000
Smarža	-	bez būtiskām izmaiņām	-	LVS EN 1622:2006 p.10.3.1

[^] smaržas un garšas intensitātes noteikšanai kā references ūdens izmantots krāna ūdens, testēšana veikta pie (23 ± 2) °C.

* Rezultāts atrodas intervālā starp metodes noteikšanas robežu (MDL) un mazāko kvantitatīvi nosakāmo koncentrāciju (LQ). Nenoteiktība šajā intervālā var sasniegt 50%.

§ Mikroorganismu koloniju skaits noteikts 22°C ±2°C 68h laikā. Izmantota plates uzlējuma metode. Barotne Yeast extract agar.

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni.

Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "<".

Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "<", ir vienāds ar MDL.

Laboratorijas vadītājas vietniece: Natalija Gorbunova

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

Testēšanas pārskats Nr. 2819-07.06-23

I-KD-5-20-3-15-03-2007