

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2022-P-378866.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Aizputes komunālais uzņēmums SIA, reģistrācijas Nr.: 42103001430, adrese: Kalvenes iela 2, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV-3456, e-pasts: aku-info@inbox.lv, tālrunis: 63448011

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63481416, e-pasts: liepaja@bior.lv, 15.06.2022 plkst. 10:00 (pavadraksta Nr: LP-2022-P-378866)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-378866/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

1 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens paraugu maisiņā

Apjoms: 1,0 l;

Parauga īpašnieks:

Aizputes komunālais uzņēmums SIA (42103001430)

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Maija Petrova amats: ūdensapgādes struktūrvienības vadītāja;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS ISO 5667-5:2007; Dazīnfekcijas programma (ŪAS Valāta Kazdangas pag.)- Nr. 968

Parauga ņemšanas vieta: PII "Ezītis", Ķiršu gatve 1, Kazdanga, Kazdangas pag., Dienvidkurzemes nov. - virtuvē no krāna

Parauga ņemšanas datums, laiks: 15.06.2022 08:56

Testēšana uzsākta:15.06.2022.Testēšana pabeigta:16.06.2022.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Koliformu un <i>Escherichia coli</i> skaits - <i>Escherichia coli</i> skaits	LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017	0 KVV/100ml
- Koliformu skaits		0 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Silvija Hudožilova (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 16.06.2022

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovska (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.