

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2022-P-378800.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Aizputes komunālais uzņēmums SIA, reģistrācijas Nr.: 42103001430, adrese: Kalvenes iela 2, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV-3456, e-pasts: aku-info@inbox.lv, tālrunis: 63448011

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63481416, e-pasts: liepaja@bior.lv, 09.06.2022 plkst. 11:45 (pavadraksta Nr: LP-2022-P-378800)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

**Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un
nepieciešamā papildinformācija**

P-378800/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

6 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens paraugu maisiņā un pet pudelē

Apjoms: 0,5;1,5 l;

Parauga īpašnieks:

Aizputes komunālais uzņēmums SIA (42103001430)

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Maija Petrova amats: ūdensapgādes struktūrvienības vadītāja;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS ISO 5667-5:2007; dezinfekcijas programma (ŪAS Kūdras ciems) Nr.972

Parauga ņemšanas vieta: Kalnu iela 5-6, virtuvē no krāna, Kūdra, Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov.

Parauga ņemšanas datums, laiks: 09.06.2022 09:06

Testēšana uzsākta: 09.06.2022. Testēšana pabeigta: 13.06.2022.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Koliformu skaits	LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017	0 KVV/100ml
pH	LVS EN ISO 10523:2012	7,5 ± 0,1; 21,3 °C
Sulfītus reducējošo anaerobu (Clostridia) sporu skaits	LVS EN 26461-2:2007	0 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 13.06.2022

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Kristīna Kokina (Ķīmijas laboratorijas Elementanalīzes grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.